

ПДО №320-КР-2019 от 19.07.2019

ЗП ЗП908028

Поступивший запрос:

Кто выполняет подготовительные мероприятия (демонтаж/монтаж изоляции, зачистка сварных швов и основного металла под НК, леса, шурфовка): Заказчик или Исполнитель? Требуется ли проведение акустико-эмиссионного контроля (АЭК) совместно с пневмоиспытаниями или будут проведены гидроиспытания? Если гидроиспытания, то кто их проводит: Заказчик или Исполнитель? Если АЭК, то предоставьте пожалуйста перечень объектов под данный вид контроля? Заранее благодарю за разъяснения!

Инициатор закупки:

Зачистка точек под проведение НК выполняет экспертная организация, согласно п.1 требований по лотам №№1-4, остальные работы по подготовке объектов выполняет подрядная организация в рамках капитального ремонта.

Все работы по гидроиспытаниям, пневмоиспытаниям технических устройств, в том числе и проведение АЭК будут выполняться силами персонала ПАО «Славнефть-ЯНОС» и генподрядчика по капитальному ремонту