

Поступивший запрос контрагента

1.В Приложении 1 (предмет сервисного обслуживания и ремонта) указан перечень и кол-во систем. Для четкого понимания и корректной подготовки технико-коммерческого предложения, необходима спецификация оборудования в составе систем.

2.В регламенте проведения работ п.3.2 Дополнительно хотелось уточнить граница разделения систем пожаротушения и систем пожарной сигнализации. По факту указаны границы только с системами АСУ ТП.

Ответ инициатора закупки

Сообщаем о размещении спецификаций оборудования в составе систем управления автоматического пожаротушения на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС». Файл для скачивания будет доступен до 28.08.2022 по ссылке http://yanos.slavneft.ru/files/СПЕЦИФИКАЦИИ_2022_637946889282861170.7z.

По пункту 2 запроса контрагента сообщаем следующее. Границей разделения между системами управления автоматического пожаротушения и системами пожарной сигнализации являются выходные клеммы реле включения пожаротушения в системе автоматической пожарной сигнализации. При наличии в системе управления своих шлейфов с датчиками пожарной сигнализации, границей разделения являются входные клеммы контроллера системы управления автоматического пожаротушения.