

№	Вопрос	Ответ
1.	В процессе изучения дефектной ведомости на выполнение ремонта помещения мужского туалета в здании тит.213/2 ООО «ЯНОС-Энерго» возник вопрос касательно пунутка 1.2.9 «Монтаж алюминиевых перегородок», просим Вас предоставить схему установки перегородок.	Направляю схему установки алюминиевых перегородок (см.вложение на отдельном листе).
2.	Уточнить технические характеристики напольных плиточных покрытий, а именно толщина, марка, цвет.	Плитка половая, керамический гранит, матовая, толщ. 8.5 мм, цвет серый

