

Запрос на разъяснение положений документации

ЛОТ № 1 - Добрый день! По лоту 1 требуется предоставление сертификата / декларации ТР ТС ЕАЭС 047/2017. Будет ли рассмотрено предложение без данного сертификата?

ЛОТ № 3 - Добрый день! По лоту 3 прошу Вас уточнить корректность типа привода.

Ответ инициатора закупки

1. Оборудование, закупаемое по заказной документации ОХР-КМ/1255-30-ПТ1.С2, участвует в автоматической системе пенного пожаротушения, которое в обязательном порядке должно иметь сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017.
2. Подтверждаем корректность типа привода указанного в заказной документации ТТ 07151.