



**Славнефть**

Руководителю организации



**Открытое акционерное общество  
«СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»**  
(ОАО «Славнефть-ЯНОС»)

Почтовый адрес: Московский пр-т, д. 130, г. Ярославль, Россия, 150023  
ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544  
ИНН 7601001107 КПП 760401001  
Справочное: (4852) 44-03-57; 49-81-00; Факс: (4852) 40-76-76  
E-mail: post@yorp.yaroslavl.ru  
http://www.refinery.yaroslavl.ru

25 ЯНВ 2019 № 108-841  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Разъяснение № 3 к ПДО № 669-КС-2018

В соответствии с запросами Контрагентов, ОАО «Славнефть-ЯНОС» направляет следующее Разъяснение № 3 к ПДО № 669-КС-2018 на выполнение «Комплекса электромонтажных работ технического перевооружения»:

• **По следующим вопросам:**

Просим Вас уточнить состав частей проекта 0020-(3-3226)-20/4 (Замена электрооборудования РУ-0,4 кВ ТП-932. Установка КР-600), вошедших в объем закупки ПДО № 669-КС-2018 от «09» января 2018 года на выполнение «Комплекса электромонтажных работ технического перевооружения».

В протокол согласования договорной цены включены части ЭТ, ЭМ1, ОВ, СТВ, ЭО данного проекта. При подготовке предложения определено, что часть ЭТ является запросом на техническое предложение по поставке НКУ-0,4кВ (поставляется Заказчиком), и монтажных работ не предусматривает.

Часть ЭМ1 разработана на временное электроснабжение и демонтажные работы, заказное оборудование по части ЭТ в спецификацию проекта не входит. В общих данных 0020-(3-3226)-20/4-ЭМ1-ОД на листе №2 «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей марки ЭМ» указана часть ЭМ2 (ТП-932. Силовое электрооборудование), которая не вошла в состав протокола согласования договорной цены и не выдана в электронном виде.

✓ **сообщаем:**

- по части ЭТ и ЭТ-ПНР предусмотреть затраты на монтаж оборудования заказчика и его пуско-наладку согласно части проекта 0020-(3-3226)-20/4-ЭМ2 которая направляется в приложении.

• **По следующим вопросам:**

Информируем Вас, в представленной в составе закупки ПДО № 669-КС-2018 от «09» января 2018 года рабочей документации и локальных сметах выявлены следующие разночтения:

1. по рабочей документации 2966-СС и локальной смете № 05-01-01:  
В рабочей документации «Сети связи», шифр 2966-СС, в поз. 11 предусмотрено «Устройство удаленного управления электропитания сети Ethernet» (NetPing 2/PWR-220 v3/ETH) в количестве 2 шт., а в локальной смете № 05-01-01 данный устройств нет.

При этом в локальной смете № 05-01-01 к проекту 2966-СС предусмотрены «Оптические трансиверы GLC-LX-SM-RGD» и их монтаж в количестве 9 шт., а в рабочей документации 2966-СС данных устройств нет.



ISO 9001



OHSAS 18001



ISO 9001,  
OHSAS 18001



BSI

2. по рабочей документации 2966—ТП-2-211-СТВ и локальной смете № 02-02-02:  
В рабочей документации «Система технологического видеонаблюдения», шифр 2966-ТП-2-211-СТВ в поз.1-3 предусмотрены IP-видеокамеры с кронштейнами и лицензиями в количестве 3 шт., а в локальной смете №02-02-02 IP-видеокамеры с кронштейнами и лицензиями предусмотрены в количестве 5 шт.

✓ **сообщаем:**

- по части СС необходимо в предложении учесть монтаж устройств удаленного управления электропитанием сети Ethernet в количестве -2 шт. и предусмотреть монтаж оптических трансиверов в количестве - 9шт. (тип, модели и конкретных производителей согласовать с Заказчиком, закупка без согласования не допускается).

• **По следующим вопросам:**

Просим уточнить принадлежность поставки заказного оборудования по проекту 18180-30-ЭМ2, входящего в состав ПДО № 669-КС-2018 от «09» января 2018.

В спецификации проекта 18180-30-ЭМ2 указано, что щит питания шиберов ЩПШ, заказываемый по опросному листу 18180-30-ЭМ2.ОЛ1, поставляется Заказчиком. В перечне материалов и оборудования поставки Заказчика данная позиция отсутствует.

Просим указать принадлежность поставки щита питания шиберов ЩПШ, заказываемого по опросному листу 18180-30-ЭМ2.ОЛ1

✓ **сообщаем:**

-по проекту 18180-30-ЭМ2 щиты питания шиберов ЩПШ является поставкой Подрядчика.

• **По следующим вопросам:**

Просим уточнить стоимость изменений в проект, указанных в протоколе согласования договорной цены к ПДО №669-КС-2018г., а именно в каком размере указано фиксированное значение данной стоимости: в рублях или тысячах рублей:

✓ **сообщаем:**

- фиксированная стоимость в разделе протокола договорной цены на изменения в проект указана в тыс. руб.

**Приложение:**

1. Части проекта 0020-(3-3226)-20/4-ЭМ2 (в электронном виде).

Остальные условия в соответствии с ПДО № 669-КС-2018 от 09.01.2019 г., Разъяснениями и приложениями к нему.

Директор по снабжению

Д.Ю. Уржумов