

ПДО №365-ДО-2021

Поступивший запрос контрагента

Добрый день! Просим уточнить по Лоту 1:

1. Поз. 9 ОПН для системы RSTI сечение жилы 630 мм², (либо аналог) - напряжение 12 кВ?
2. Поз. 11 и Поз. 22 Ограничитель перенапряжений 6 кВ, для Т-адаптеров, (либо аналог) - указаны единицы измерения "комплект". Но эти ограничители (например RDA) поставляются поштучно, а не комплектом на 3 фазы, как адаптеры.

Просим разъяснить, сколько ограничителей нужно в штуках и, при необходимости, внести соответствующие изменения в документацию.

Ответ инициатора

1. Поз. 9 – напряжение должно быть в соответствии с характеристиками RSTI-cc-68sa1210.
2. Поз. 11 и Поз. 12 – единицы измерения выбраны в соответствии с ранее производимыми отгрузками.
Поз. 11 – компл./шт. – 30/10.
Поз. 22 – компл./шт. – 18/6.

Обращаем Ваше внимание, что при подаче оферты изменять единицы измерения в «Форме 4» запрещается.