

ПДО № 136-КС-2021

Поступивший запрос контрагента:

Добрый день!

Просьба ответить на следующие вопросы:

1. Возможно ли использовать существующий бассейн?
2. Возможно ли использовать меньшее количество секций? Можем предложить 3 секции с габаритами 12x12 м, общий 36x12 м (например).
3. Возможно ли использовать каркас градирни из стеклопластика, не поддерживающего горение? Технология уже отработана и используется на предприятиях Сибура в Тобольск (температура эксплуатации до минус 55 град. С).

Ответ инициатора закупки:

Добрый день.

Сообщаем, что поставка оборудования должна быть выполнена в строгом соответствии с заказной документацией (ТЗ, ОЛ и прочее). Изменение заказной документации, во время тендерных процедур – не допускается.

Дополнительно обращаем внимание, что по всем заданным вопросам, в заказной документации есть ответы:

1. Старый бассейн – демонтируется;
2. П.4.2 ОЛ – количество секций 8 шт.
3. П.4.3 ОЛ – каркас должен быть изготовлен из горячецинкованной стали или нержавеющей стали.