

СОГЛАСОВАНО

Главный механик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Д. П. Кучин

"28" ДЕК 2018 г.

График выполнения работ

ДА ☐ НЕТ ☐

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на антикоррозийную защиту м/конструкций и наружности трубопроводов,
очистку ж/бетонных конструкций

установки С-100 производства КМ-2 (ИД 1.696)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Н. Н. Вахромов

"29" ДЕК 2018 г.

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
1	1.1.	Струйная очистка и окраска ж/бетонных фундаментов насосов (отм. 0м.)							
		Гидроабразивная очистка ж/бетонных фундаментов насосов (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	110,57	Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование Техническое моющее средство				
2	1.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) (RAL 7040)	M2	110,57	Респиратор Компрессор Инструмент Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
3	2.1.	Антикоррозийная обработка м/конструкций рам насосных агрегатов и эл. двигателей (отм. 0м.)							
		Гидроабразивная очистка м/конструкций рам (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	60,39	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				
4	2.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7046)	M2	60,39	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
5	3.1.	Гидроабразивная очистка и окраска ж/бетонных фундаментов эл. двигателей ХВ-101,102,103/1,103/2,106,109/1 109/2,109,110,111(10шт) (отм. 0-14м, с площадок)							
		Гидроабразивная очистка ж/бетонных фундаментов ХВ (10шт) (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	60,84	Спецоборудование Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
					Техническое моющее средство				
6	3.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) (RAL7040)	M2	60,84	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Компрессор				
					Инструмент				
					Окрасочный материал - по норме				
	4	Антикоррозийная обработка м/конструкций диффузоров (10шт) (отм. 0-14м, с площадок)							
7	4.1.	Гидроабразивная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	181,90	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Спецоборудование				
8	4.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) (RAL 1015)	M2	181,90	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	5	Струйная очистка и окраска ж/бетонных фундаментов теплообменников С-100,С-800 и емкостей Е-104/1, Е-104/2, Е-110. (отм. 0-8м, с площадок)							
9	5.1.	Струйная очистка ж/бетонных фундаментов (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	149,47	Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
					Техническое моющее средство				
10	5.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) (RAL 7040)	M2	149,47	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Компрессор				
					Инструмент				
					Окрасочный материал - по норме				
	6	Антикоррозийная обработка насосных агрегатов (31 шт) с опорной рамой (улиткой), абразивной и эл. двигателями (отм. 0м)							
11	6.1.	Очистка щетками корпусов насосов, эл. двигателей, обвязки насосов, м/банков (8шт), с обеспыливанием и обезжириванием	M2	152,33	Растворитель Р-4				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Шлифмашина угловая				
					Компрессор				
12	6.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7046, 3020, 1015)	M2	152,33	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр.
					Инструмент				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
					Компрессор				изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Окрасочный материал - по норме				
13	7	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания постаментов №6 (отм 16,5м; 16,75м)							
	7.1.	Струйная очистка м/конструкций площадок обслуживания (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	918,00	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
14	7.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмально полисилоксановой (1 слоя -100 мкм) (RAL 1028, RAL6029)	M2	918,00	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
15	8	Антикоррозийная обработка наружной поверхности неизолированных трубопроводов постамента №6 отм (13,2 м -18м, с площадок)							
	8.1.	Струйная очистка трубопроводов Дн530-44,7пог.м, Дн377-19,5пог.м, Дн108- 18,4пог.м, Дн1020-3пог.м, Дн325- 4,8пог.м (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	181,35	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
16	8.2.	Покрытие наружной поверхности трубопроводов грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмально полисилоксановой (1 слой - 100мкм) (RAL 7047, 1028)	M2	181,35	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
17	9	Антикоррозийная обработка м/конструкций домиков ХВ-105/1,2,3; ХВ-105/4 (отм 13,2м, с площадок)							
	9.1.	Гидроабразивная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	360,85	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Спецоборудование				
18	9.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмально полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029, 1028)	M2	360,85	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
	10	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания ХВ-101-106 (отм 3м, с площадок)							
19	10.1.	Гидроабразивная очистка м/конструкций площадок обслуживания (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	124,89	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Спецоборудование				
20	10.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) (RAL 1028, RAL6029)	M2	124,89	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	11	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадки обслуживания Е-105 (отм. 0м)							
21	11.1.	Струйная очистка м/конструкций площадки (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	9,48	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
22	11.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	9,48	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	12	Струйная очистка и окраска ж/бетонных стоек в гудроной насосной (отм. 0-4м)							
23	12.1.	Струйная очистка ж/бетонных фундаментов (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	134,46	Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
					Техническое моющее средство				
24	12.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) (RAL 7040)	M2	134,46	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Компрессор				
					Инструмент				
					Окрасочный материал - по норме				
	13	Антикоррозийная обработка м/конструкций кабельной эстакады от Н-104 до ХВ-107 (отм 3,5м)							

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол. во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол. во	Исполнитель	Примечание
25	13.1.	Гидроабразивная очистка м/конструкций кабельной эстакады (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	22,96	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				
26	13.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	22,96	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
27	14.1.	Струйная очистка м/конструкций ГПМ в гидростанции насосной (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	15,95	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
28	14.2.	Покрытие наружной поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слоя - 100 мкм) (RAL 1028, 3020, 6029)	M2	15,95	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
29	15.1.	Струйная очистка м/конструкций рам (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	148,75	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
30	15.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	148,75	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
31	16.1.	Струйная очистка м/конструкций рам (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и	M2	112,47	Растворитель Р-4				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол. во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол. во	Исполнитель	Примечание
		обезжириванием			Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
32	16.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 3020)	M2	112,47	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	17	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания ЛС1,2							
33	17.1.	Струйная очистка м/конструкций рам (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	54,86	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
34	17.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	54,86	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	18	Пескоструйная очистка и окраска ж/бетонных стоек под печной эстакадой (10шт)							
35	18.1.	Струйная очистка ж/бетонных стоек (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	72,32	Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат Техническое моющее средство				
36	18.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) (RAL 7040)	M2	72,32	Респиратор Компрессор Инструмент Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	19	Антикоррозийная обработка лестничных маршей под печной эстакадой							
37	19.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	19,61	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
38	19.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	19,61	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
39	20	Антикоррозийная обработка м/конструкций направляющих для демонжа эл. двигателей и рам эл. двигателей XB-101, 102, 103/1, 103/2, 106, XB-109/1, XB-109/2, XB-110							
39	20.1.	Гидроабразивная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обезжириванием	M2	29,28	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Спецоборудование				
40	20.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	29,28	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
41	21	Антикоррозийная обработка м/конструкций между опорами XB-101, 102, 103/1, 103/2, 106							
41	21.1.	Гидроабразивная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обезжириванием	M2	24,18	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Спецоборудование				
42	21.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	24,18	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
43	22	Гидроабразивная очистка опор стоек XB-101, 102, 103/1, 103/2, 106 (10 шт) (с уборкой и вывозом абразива)	M2	62,08	Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Спецоборудование				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
44	23	Антикоррозийная обработка м/конструкций опор площадок обслуживания ЛС 1,2 (от печной эстакады до площадки) - 3шт							
	23.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	16,94	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
45	23.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029, 1028)	M2	16,94	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
46	24	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания над лотком трубопроводов у Е-106 (5шт)							
	24.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	186,72	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
47	24.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	186,72	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
48	25	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания К-101, К-102 (7-26м.с площадки)							
	25.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	1 096,73	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
49	25.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	1 096,73	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
50	26	Антикоррозийная обработка м/конструкций маршевых лестниц на К-102							
	26.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	463,11	Растворитель Р-4				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол. во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол. во	Исполнитель	Примечание
		обезжириванием			Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
51	26.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	463,11	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	27	Антикоррозийная обработка м/конструкций корпуса К-103 (D=1,6м, H=3,6)							
52	27.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	18,09	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
53	27.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7035)	M2	18,09	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
54	28	Гидроабразивная очистка опоры К-103 (с уборкой и вывозом абразива) (D=1,9м, H=3,2м)	M2	19,09	Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Спецоборудование				
	29	Антикоррозийная обработка м/конструкций опор трансферных линий (12м, с площадок)							
55	29.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	59,09	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
56	29.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	59,09	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол. во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол. во	Исполнитель	Примечание
					Окрасочный материал - по норме				осуществляется гарантии 10 лет
57	30	Антикоррозийная обработка м/конструкций эстакады за печами П-101/1, П-101/2 (отм 0м-16м) Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	955,10	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
58	30.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	955,10	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
59	31	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания ХВ-109/1,2, ХВ-110 (отм 2м-4м, с площадок) Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	232,15	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
60	31.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	232,15	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
61	32	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок опор ГПМ у ХВ-109/1,2, ХВ-110 (отм 2м-6м) Гидроабразивная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	48,42	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				
62	32.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	48,42	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол. во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол. во	Исполнитель	Примечание
63	33	Антикоррозийная обработка м/конструкций ворот насосной БУТ (отм 0м-3м)							
	33.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	9,00	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
64	33.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL7046)	M2	9,00	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	34	Струйная очистка и окраска ж/бетонных стоек на блоке теплообменников С-800 (23шт)							
65	34.1.	Струйная очистка ж/бетонных фундаментов (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	172,96	Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
					Техническое моющее средство				
66	34.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) (RAL 7040)	M2	172,96	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Компрессор				
					Инструмент				
					Окрасочный материал - по норме				
	35	Струйная очистка и окраска ж/бетонных стоек между гидравлической насосной, ХВ-101-107 и постаментом №6 (11шт)							
67	35.1.	Струйная очистка ж/бетонных фундаментов (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	123,20	Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
					Техническое моющее средство				
68	35.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) (RAL 7040)	M2	123,20	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Компрессор				
					Инструмент				
					Окрасочный материал - по норме				
69	36	Струйная очистка и окраска ж/бетонных стоек у Е-106 (10шт)							
	36.1.	Струйная очистка ж/бетонных фундаментов (с уборкой и вывозом абразива),	M2	112,00	Абразив - по норме				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол. во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол. во	Исполнитель	Примечание
		обезжириванием и обеспыливанием			Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
					Техническое моющее средство				
70	36.2.	Покрытие бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) (RAL 7040)	M2	112,00	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Компрессор				
					Инструмент				
					Окрасочный материал - по норме				
	37	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания Е-806х, Т-807х (отм 0м-8м, с площадок)							
71	37.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	930,67	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
72	37.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	930,67	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	38	Антикоррозийная обработка м/конструкций передвижной площадки у Т-816 (1шт) (отм 4м, с площадок)							
73	38.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	1,26	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
74	38.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	1,26	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	39	Антикоррозийная обработка м/конструкций (швеллер 10) под печной эстакадой (вдоль проезда) (отм 4м)							
75	39.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	4,48	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
76	39.2.	Покрывание поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	4,48	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	40	Антикоррозийная обработка м/конструкций лестницы на кабельную эстакаду напортив ХВ-107 (отм 0-10м)							
77	40.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	5,09	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
78	40.2.	Покрывание поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	5,09	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	41	Антикоррозийная обработка м/конструкций ограждений лотка трубопроводов и площадки через лоток напортив ХВ-107 (отм 0м)							
79	41.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	14,98	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
80	41.2.	Покрывание поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	14,98	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	42	Антикоррозийная обработка м/конструкций (швеллер и кабельная эстакада) между гидронапорной насосной. ХВ-101-107 и пост. №6) (отм 4м)							
81	42.1.	Гидроабразивная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	49,08	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
					Спецоборудование				
82	42.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	49,08	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр.
					Инструмент				изготовителя и
					Компрессор				обеспечением
					Окрасочный материал - по норме				гарантии 10 лет
	43	Антикоррозийная обработка м/конструкций ГПМ постаментов №6 (отм. 6м) (2шт)							
83	43.1.	Струйная очистка м/конструкций ГПМ в гудроновой насосной (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	283,36	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
84	43.2.	Покрытие наружной поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7035, 1028, 3020)	M2	283,36	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр.
					Инструмент				изготовителя и
					Компрессор				обеспечением
					Окрасочный материал - по норме				гарантии 10 лет
	44	Антикоррозийная обработка м/конструкций ящиков для нож-инвентаря и хозяйств в насосной пост. №6 (отм 0м)							
85	44.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	35,07	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
86	44.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 5012, RAL3020)	M2	35,07	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр.
					Инструмент				изготовителя и
					Компрессор				обеспечением
					Окрасочный материал - по норме				гарантии 10 лет
	45	Антикоррозийная обработка м/конструкций лестничных маршей на постамент №6 (отм 0-13м. с площадкой) со столбцы К-101							
87	45.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	164,70	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
88	45.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7035, 1028, 3020)	M2	164,70	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр.

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
		Эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, KAL 6029)			Инструмент				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
		Компрессор							
		Окрасочный материал - по норме							
	46	Антикоррозийная обработка м/конструкций лестничных маршей на постамент №6 (отм 0-13м, с площадок) со стороны Е-106							
89	46.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	124,29	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
90	46.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	124,29	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	47	Антикоррозийная обработка м/конструкций (швеллер) между фундаментами теплообменников постамент №6 (отм 7.2м, с площадок)							
91	47.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	25,60	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
92	47.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7040)	M2	25,60	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	48	Антикоррозийная обработка наружной поверхности трубопроводов канализации с пост №6 (отм 0-13м)							
93	48.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	92,41	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
94	48.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7047)	M2	92,41	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
					Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
95	49	Антикоррозийная обработка м/конструкций колонн эстакады между Т-807/1,2 и Т-820-823 (отм 5-8м) Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием							
	49.1.		M2	85,20	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
96	49.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	85,20	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	50	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадки по обслуживанию клапана 10аты (отм 8м, с площадок)							
97	50.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	15,44	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
98	50.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	15,44	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	51	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадки обслуживания СППК на П-801 (отм 5м, с площадок)							
99	51.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	32,74	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
100	51.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	32,74	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
101	52	Антикоррозийная обработка м/конструкций переходного мостика у Е-801 (в сторону дым. трубы)							
	52.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	1,06	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
102	52.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	1,06	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
103	53	Антикоррозийная обработка м/конструкций лестниц на площадку и к ЗКЛ л. пара на барботаж							
	53.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	7,15	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
104	53.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	7,15	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
105	54	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадки у ЗКЛ л. пара на барботаж							
	54.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	6,42	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
106	54.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	6,42	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
107	55	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадки у Н-104/1 (отм. 0м)							
	55.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	4,33	Растворитель Р-4				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
		обезжириванием			Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
108	55.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	4,33	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	56	Антикоррозийная обработка м/конструкций порталных связей насосной БУТ (отм. 0-6м)							
109	56.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	50,45	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
110	56.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	50,45	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	57	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок в насосной БУТ (отм. 0-4м, с площадок)							
111	57.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	45,91	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
112	57.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029, RAL 1028)	M2	45,91	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	58	Антикоррозийная обработка м/конструкций кабельной эстакады в насосной							
113	58.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	88,95	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
114	58.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	88,95	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	59	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания Е-104/1,2 (отм. 4м. с площадок)							
115	59.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обезжириванием	M2	52,43	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
116	59.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029, RAL 1028)	M2	52,43	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	60	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания Е-110 (отм. 0м)							
117	60.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обезжириванием и обезжириванием	M2	8,08	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
118	60.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029, RAL 1028)	M2	8,08	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	61	Антикоррозийная обработка м/конструкций передвижной площадки у Е-110 (отм. 0м)							
119	61.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обезжириванием и обезжириванием	M2	3,47	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
120	61.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029, RAL 1028)	M2	3,47	Пескоструйный аппарат Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
121	62	Антикоррозийная обработка м/конструкций опор емкости Е-110 (отм. 0м)							
121	62.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	5,12	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
122	62.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7040)	M2	5,12	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
123	63	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадки обслуживания Е-803 (отм. 2,5м. с площадок)							
123	63.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	15,15	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
124	63.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029, RAL 1028)	M2	15,15	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
125	64	Антикоррозийная обработка м/конструкций передвижных площадок С-800 (7шт) (отм. 0-2,5м. с площадок)							
125	64.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	21,34	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
126	64.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7040)	M2	21,34	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
					Компрессор				изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Окрасочный материал - по норме				
	68	Антикоррозийная обработка шлемовой линии колоны К-102 Дн820 (отм 18-32м)							
133	68.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обезжириванием и обеспыливанием	М2	85,40	Растворитель Р-4				
					А/вышка				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
134	68.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7047)	М2	85,40	А/вышка				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
135	68.3.	Демонтаж теплоизоляции толщиной S=60мм трубопровода Дн820 (отм 26м-32м) (маты минераловатные прошивные М-100, алюминий S=0,8 мм)	МП	11,00	Инструмент				
	69	Антикоррозийная обработка не изолируемых участков корпусов и трубопроводов на К-102.К-103 Дн219, Дн325, Дн273 (отм 16-32м)							
136	69.1.	Струйная очистка (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	МП	152,50	Растворитель Р-4				
					А/вышка				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
137	69.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7047)	МП	152,50	А/вышка				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	70	Антикоррозийная обработка м/конструкций эстакады у АБК КМ-2 (отм. 0-6м)	ШТ	1,00					
138	70.1.	Установка, снятие наружных инвентарных лесов	М2	160,00	Детали лесов инвентарных				
139	70.2.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	М2	138,50	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
140	70.3.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029, 1028)	M2	138,50	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр.
					Инструмент				изготовителя и
					Компрессор				обеспечением
					Окрасочный материал - по норме				гарантии 10 лет
141	71	Выполнить маркировочные надписи обозначений технологических позиций (55шт), заземлений (159 шт), направлений вращения эл. двигателей (49шт), точек замера вибрации (312шт), с изготовлением трафаретов (эмалью полисилоксановой RAL 3020, RAL 9005)	M2	6,00	Окрасочный материал - по норме				
142	72	Работа а/вышки при абразивной очистке и окраске м/конструкций			Инструмент				
143	73	Установка, снятие наружных инвентарных лесов	M2	690,00	А/вышка	МШЧ	56,00		
144	74	Укрытие оборудования, изоляции трубопроводов, приборов КИП и А, светильников полиэтиленовой пленкой, со снятием по окончании работ.	M2	520,00	Детали лесов инвентарных				
	75	Вывоз мусора и металлолома			Пленка полиэтиленовая				Оборачиваемость - 50%
145	75.1.	Погрузка и вывоз цветного металлолома с установки на площадку базы оборудования на расстояние до 3км	T	Расчет	Скотч малярный 50.16338				
146	75.2.	Уборка и вывоз мусора на расстояние до 35км с размещением на МУП "Скоково"	M3	Расчет	Автосамосвал				
					Механизмы				

Начальник производства или цеха

Механик производства или цеха

Начальник установки

Механик установки

СОГЛАСОВАНО :

Заместитель главного механика

Вед. инженер ОГМ

Инженер БТН

В.В. Колансков

А.В. Безродный
А.Г. Ахметов

С.К. Филиппов

А.В. Безродный

В. П. Рыбаков

С. А. Коркин

И.Е. Тополов

" " 20 г.

" " 20 г.

" " 20 г.

" " 20 г.

" " 20 г.

" " 20 г.

" " 20 г.