

ПДО №137-КР-2021

ЗП103541

Поступивший запрос контрагента

Добрый день. Просим Вас дать пояснение по следующим вопросам:

1. Каковы требования к оборудованию для выполнения работ по стilosкопированию? Допускается ли использование оборудования не в пожаровзрывозащищенном исполнении. Если да, то на основании каких нарядов будут выполняться работы?

2. Работы по стilosкопированию предполагают зачистку шпилек и гаек до металла. Кто выполняет данную работу? Заказчик или подрядчик? Если подрядчик, то на основании каких нарядов?

3. Кто ответственен за установку лесов и подмостей для стilosкопирования фланцев, находящихся на высоте?

4. Есть ли фланцы, подлежащие стilosкопированию, которые требуют снятия изоляции? Заказчик или подрядчик отвечают за демонтаж/монтаж изоляции для выполнения стilosкопирования крепежных элементов?

Ответ инициатора закупки

1. Допускается применение оборудования для стilosкопирования не в пожаровзрывозащищенном исполнении, при этом для проведения данных работ необходимо оформлять наряды-допуски на проведение огневых, а также ремонтных работ на действующем объекте.

2. Работа по зачистке крепежа до металла проводится силами подрядчика с помощью ручного искробезопасного инструмента с оформлением наряда-допуска на проведение ремонтных работ на действующем объекте.

3. Установка лесов и подмостей для стilosкопирования фланцев находится в зоне ответственности Заказчика.

4. Демонтаж и монтаж теплоизоляции оборудования и трубопроводов для стilosкопирования будет осуществляться специализированной организацией, привлекаемой Заказчиком.