

ПДО № 482-КС-2023

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Поступивший запрос контрагента:

Для корректной оценки стоимости оборудования и материалов, входящих в проекты ПДО № 482-КС-2023 от 31 августа 2023 г. «Техническое перевооружение цехов 1, 4, 5. Работы по системам вибромониторинга» прошу уточнить следующее:

2021-005-АТХ

В Приложении № 5 «Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика» прописано:

1. Акселерометр пьезоэлектрический SLD244B-M8 – 12 шт. По проекту, в спецификации, данных устройств – 16 шт. Необходимо уточнить в чьей поставке недостающие 4 шт.?

2. Датчик ударных импульсов SLC244D-M8 – 60 шт. По проекту, в спецификации, данных устройств – 56 шт. Необходимо уточнить куда идут эти 4 лишних датчика?

2021-009-АТХ

В Приложении № 5 «Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика» прописано:

1. Акселерометр пьезоэлектрический SLD244B-M8 – 60 шт., Датчик ударных импульсов SLC244D-M8 – 88 шт. По проекту, в спецификации, прописана Система вибромониторинга – 1 шт. Необходимо уточнить эти 2 позиции датчиков составляют 1 систему и входят в поставку заказчика?

2. Шкаф полевого контроллера 8-ми канальный (Ш-12) – 1 к-т. По проекту, в спецификации, данных шкафов – 4 к-т. Необходимо уточнить – это опечатка или необходимы 4 таких шкафа?

3. Шкаф полевого контроллера 16-ти канальный (Ш-8, Ш-9, Ш-10, Ш-13) – 4 к-т. По проекту, в спецификации, данных шкафов – 3 к-т. Необходимо уточнить – это опечатка или какой-то из этих шкафов в поставке заказчика лишний?

2021-014-АТХ

В Приложении № 5 «Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика» прописано:

1. Датчик ударных импульсов SLC244D-M8 – 89 шт. По проекту, в спецификации, прописана Система вибромониторинга – 1 шт. Необходимо уточнить эти датчики составляют 1 систему и входят в поставку заказчика?

2. В проекте прописан кабель ИЭОЭнг(А)-LS 7х2х1,0i двумя позициями 375 м. и 30 м. Необходимо уточнить – это один и тот же кабель или один из них должен иметь другую маркировку?

2021-021-АТХ

1. По проекту, в спецификации, прописаны Станция оператора по 2021-021-АТХ1.ОЛ1 – 1 шт. и Сервер системы шкафного исполнения 19” по 2021-021-АТХ1.ОЛ1 – 1 шт. В Приложении № 5 «Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика» данного оборудования нет. Необходимо уточнить эти позиции поставляются подрядчиком или пропущены в Приложении № 5? Если это поставка подрядчика, то необходим Опросный лист. Его в проекте нет.

2021-029-АТХ

В Приложении № 5 «Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика» прописано:

1. Датчик ударных импульсов SLC244D-M8 – 8 шт. По проекту, в спецификации, прописана Система вибромониторинга – 1 шт. Необходимо уточнить эти датчики составляют 1 систему и входят в поставку заказчика?

Ответ инициатора закупки:

В ответ на запросы сообщаем следующее:

По проекту 2022-005-АТХ:

В приложении №5 «Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика» количество датчиков прописано в соответствии с проектом.

По проекту 2021-009-АТХ:

1. Датчики составляют 1 систему и входят в поставку заказчика.
2. Необходим 1 шкаф.
3. Необходимо 4 шкафа.

По проекту 2021-014-АТХ:

1. Датчики составляют 1 систему и входят в поставку заказчика.
2. Кабель ИЭОЭнг(А)-LS 7х2х1,0i-375м. и кабель ИЭОЭнг(А)-LS 10х2х1,0i-30м.

По проекту 2021-021-АТХ:

Эти позиции входят в поставку заказчика.

По проекту 2021-029-АТХ:

Датчики составляют 1 систему и входят в поставку заказчика.