



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«3 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ  
ОБЛАСТИ (ДОГОВОРНОЙ)»  
(ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по Ярославской  
области (договорной)»)

Московский проспект, г. Ярославль, 150023  
Телефон (4852) 49-80-59, 49-80-81  
Факс (4852) 44-03-83  
E-mail: ofp-3@yandex.ru

И.о. директора по  
капитальному строительству  
ПАО «Славнефть-ЯНОС»  
Добровольскому И.В.

06.11. 2020 № 470-1-25

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об оборудовании световыми табло насосных  
станций пожаротушения

Уважаемый Игорь Вячеславович!

ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по Ярославской области (договорной)» сообщает, что в соответствии с требованием п.5.10.15 СП 5.13130.2009 у входов в помещения насосных станций должны быть световые табло "Насосная станция пожаротушения", соединенные с аварийным освещением.

При разработке проектной документации на оснащение объектов ПАО «Славнефть-ЯНОС» указанными табло предлагаем учесть следующее:

1. Требования СП 5.13130.2009 распространяются только на автоматические установки пожаротушения и могут не применяться при проектировании и эксплуатации установок пожаротушения, которые не имеют автоматического включения в работу.

Отсутствует необходимость в монтаже табло у входов в помещения:

- насосных станций, обслуживающих установки пенного или водяного пожаротушения, которые не имеют автоматического включения в работу (например: насосные станции пожаротушения технологических установок Л-35/11, 25/7, Изомалк и др.);

- узлов дозировки пенообразователя (ОПУ), узлов задвижек, систем управления установок пожаротушения и других помещений аналогичного назначения.

2. Световые табло должны размещаться у входных дверей в помещения насосных станций на наружных стенах зданий. Места установки и размеры

световых табло должны обеспечивать их видимость с прилегающей территории.

3. Если входы в помещения насосных станций примыкают к взрывоопасным зонам необходимо предусматривать световые табло со средствами взрывозащиты.

4. При отсутствии аварийного освещения считаем возможным выполнить подключение световых табло к выполненным по 1-ой категории надежности сетям наружного освещения технологических установок.

Начальник отряда

И.В.Зайцев