

ПДО № 507-ДО-2023

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Поступивший запрос контрагента:

Планируем участие в закупочной процедуре ЗП3082228 (Лот 2).

В ОЛ для всех заменяемых выключателей указана фазировка АВС-СВА. Просим проверить данное требование всех ОЛ. Так как с таким типом фазировки производились только автоматические выключатели Электрон Э40В, имеющие 6 силовых полюсов. Автоматические выключатели Электрон Э06В, Э16В, Э25В имеющие 3 силовых полюса, выпускались только с фазировкой типа А-В-С.

В ОЛ: ТП-191 ф.5 ЩСУ-5, ТП-191 ф.6 1Н-401, ТП-191 ф.10 1Н-401р, ТП-191 ф.10 ЩСУ-4, ТП-194 ф.16 2Н-411р, ТП-194 ф.2а 2Н-411 указано использование блока ИРТПро-М. Заменяемые автоматические выключатели используются для защиты отходящих линий и, как правило, не требуют наличия таких блоков защиты. Обязательно ли их использование?

Ответ инициатора закупки:

В ответ на запросы сообщаем следующее:

1. Опросные листы для автоматических выключателей серии Электрон ПРО разработаны для замены существующих выключателей. При указании фазировки АВС-СВА на 3-х полюсные ретрофит-решения Электрон Э06В Про и Электрон Э25В по умолчанию заложена прямая фазировка АВС.
2. Использование электронных блоков защиты на отходящих линиях не требуется.